



**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

**UZGODNIENIE NR 10448/BR/ZTI/2018**  
**z dnia: 2018-09-26**

**Zadanie:** Przebudowa i umocnienie Kanalu Tałckiego w km 33+00 - 34+60 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo.

**Opracowanie:** Projekt zagospodarowania terenu

**Miejscowość:** Tałty (gm. Mikołajki)

**Adres:** km 33+00 - 34+60 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo

**Projektant:** Andrzej Kołodziejczyk, upr. nr: MAZ/0136/POOK/04

**Inwestor:** PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzecz  
13B 03-194 Warszawa

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**


Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

**10448/BR/ZTI/2018**

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia i fundamentów wsporczych rury gazowej - roboty ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
8. Pod czynnym gazociągami wysokiego ciśnienia i w odległości 10,0m (w poziomie) nie wolno sytuować stanowisk pracy, składowisk materiałów, wyrobów, maszyn i urządzeń budowlanych. Praca sprzętu zmechanizowanego w tym obszarze musi być stale kontrolowana oraz wykonywana przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Pieczętka i podpis:

specjalista ds. Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym  
  
Elżbieta Chrostek

Osoba do kontaktu: Elżbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

10448/BR/ZTI/2018