śluza wałowa – montaż urządzeń pomiarowych oraz montaż mechanizmów wyciągowych z napędem elektrycznym, remont powierzchniowy konstrukcji betonowej (oczyszczenie strumieniowo ścierne)

Skrzynka przyłączeniowa SP–3

SP–3

Rura osłonowa SRS 110

Sonda hydrostatyczna w rurze osłonowej perforowanej DN110

eN5

III – 3,0m

korona wału

gruntowa droga dojzadowa

– 10,0m

8,0m

Otwór ø10mm dla kabla od sondy hydrostatycznej

PEø32mm L=67,50m

wymiana istn. bramy wjazdowej

Demontaż istniejącej latarni oświetleniowej

SP–2

Sonda hydrostatyczna w rurze osłonowej perforowanej DN110 Tw

Skrzynka przyłączeniowa SP–2

SP–1

eN16

eN10

eN1

Sonda hydrostatyczna w rurze osłonowej perforowanej DN110

Skrzynka przyłączeniowa SP–1

Demontaż istniejącej latarni oświetleniowej

R<10 Ohm

Demontaż istniejącej latarni oświetleniowej

Zbiornik nr 2

Zbiornik nr 1

Jezdnia

Oprawa CORONA LED C 80W na maszcie typu S–50C z fundamentem typu 0,3x0,3x1,0 F100/200

Rura osłonowa typu DVK 110

Kabel YKY 5x2,5mm2 z Rozdzielni Technologicznej RT do zasilenia napędu bramy

Kabel FTP outdoor kat 5 e do sterowania napędem bramy poprowadzić do szafy RT

alarmowy sygnalizator audiowizualny wysokość montażu 1m poniżej dachu

kamera CCTV okablowanie UTP kat 6A, do szafy Rackowej wysokość montażu 1m poniżej dachu zabezpieczyć przeciwprzepięciowo poprzez AXON PoE NetProtector PROFESSIONAL do każdej kamery doprowadzić uziemienie z szyny wyrównawczej przewodem LgY 6mm2

Uziom systemowy Galmar R<10 Ω

Skrzynka Przyłączeniowa IP 65 MISTRAL65 8 modułów

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody BPWMiIŚ "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60–577 Poznań

Przedsięwzięcie:

MODERNIZACJA POMPOWNI ARCIECHÓW GM. IŁÓW

gmina: Iłów
woj. mazowieckie

Nazwa załącznika: **Instalacje elektryczne zewnętrzne**

Nr zał: E 1

Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektował: mgr inż. Tomasz Malecha	elektryczna	WKP/0212/ZOOK/06	
Opracował: mgr inż. Tomasz Michalski	elektryczna		
Sprawdził: mgr inż. Marek Mielczarek	elektryczna	ZAP/0146/POOE/07	
Stadium dokumentacji: Proj. Wykonawczy	Skala: 1:500	Data: 06. 2015 r.	