

Opis	Rozdzielnia Technologiczna RT	Tablica Odbiornikowa TO	Pompa 1	Pompa 3	Pompa 5	Bateria kondensatorów BK1	REZERWA	Ochrona przepięciowa typu B
Typ kabla	YKY	YKY	5xYAKXS +1xYAKXS	YAKXS	5xYAKXS +1xYAKXS	YAKXS		
Identyfikacja urządzenia	RT	TO	RP1	RP3	RP5	BK1		
Przewód - Przekrój	4x16mm2	4x16mm2	1x120mm2	4x35mm2	1x120mm2	4x35mm2		
Obwód - Moc	6 kW	15 kW	125 kW	40 kW	153 kW			

Rozdzielnia Technologiczna RT	Tablica Odbiornikowa TO	Pompa 2	Pompa 4	Pompa 6	Bateria kondensatorów BK2	REZERWA	Ochrona przepięciowa typu B
YKY	YKY	5xYAKXS +1xYAKXS	YAKXS	5xYAKXS +1xYAKXS	YAKXS		
RT	TO	RP2	RP4	RP6	BK1		
4x16mm2	4x16mm2	1x120mm2	4x35mm2	1x120mm2	4x35mm2		
15 kW	15 kW	125 kW	40 kW	153 kW			

Istniejąca rozdzielnica SN i nN nie podlega przebudowie.
Wymianie podlegają wkładki bezpiecznikowe w rozłącznikach.
Rozdzielnice nN należy wyposażyć w proj. przekładniki prądowe montowane za rozłącznikami głównymi na szynach. Przekładniki z rdzeniem dwudzielnym.

elementy istniejące

elementy projektowane

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody BPWMiIŚ "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań

Przedsięwzięcie:
MODERNIZACJA POMPOWNI ARCIECHÓW GM. IŁÓW

gmina: Iłów
woj. mazowieckie

Nazwa załącznika:
RG nN stacja transformatorowa

Nr zał:
E 2

Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektował: mgr inż. Tomasz Malecha	elektryczna	WKP/0212/Z00K/06	
Opracował: mgr inż. Tomasz Michalski	elektryczna		
Sprawdził: mgr inż. Marek Mielczarek	elektryczna	ZAP/0146/P00E/07	
Stadium dokumentacji: Proj. Wykonawczy	Skala: 1:50	Data: 05. 2016 r.	