

Tabela 3 pt. „Zestawienie Materiałów rozdzielni RT, RP, SP”.

| Nr | Ilość | Nazwa | Numer artykułu | Oznaczenie | Wytwórca | Cena jednostkowa | Cena razem |
|----|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | 44,85 m | Koryto Grzebieniowe 60x60mm | Koryto Grzebieniowe 60x60mm | -1U1,-1U17,-1U16,-1U5,-1U6,-1U20 -1U8,-1U18,-1U21,-1U7,-1U4,-1U22 -3U1,-3U5,-3U3,-3U6,-3U7,-5U1 -5U2,-5U5,-5U6,-5U7,-7U1,-7U5 -7U6,-7U3,-7U7,-9U1,-9U5,-9U3 -9U6,-9U7,-11U1,-11U3,-11U5 -11U6,-11U7,-13U1,-13U3,-13U6 -13U5,-13U7 | | | |
| 2 | 1 | SIRCO M | SIRCO M 63A | -1S1 | SOCOMECH | | |
| 3 | 1 | Płyty montażowa szeroka + prowadnice 200C | EA2110 | -1U2 | ABB | | |
| 4 | 0,85 m | | Szyna DIN TH 35mm | -1U11 | | | |
| 5 | 2 | Złącze instalacyjne | 58.516.0055.6 | -1X2 | Wieland | | |
| 6 | 11 | Uziemienie | | -1X4,-2X1,-3X2,-4X2,-5X3,-5X2 -6X2,-7X2,-25X2,-25X4,-25X6 | | | |
| 7 | 1 | ILTS-E3 63A | ILTS-E3 63A | -1Q1 | ABB | | |
| 8 | 1 | OVR 4L-40-275P Ogranicznik przepięć - 23C | OVR 4L-40-275P | -1F1 | ABB | | |
| 9 | 5 | Złącze instalacyjne | 56.516.9255.0 | -1X3,-25X7 | Wieland | | |
| 10 | 2 | S202P-C2 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | 2CDS282001R0024 S202P-C2 | -1F2,-1F3 | ABB | | |
| 11 | 2 | M2M ETHERNET | 2CSG299903R4052 | -1A1,-1A2 | ABB | | |
| 12 | 236 | Złącze instalacyjne | 58.503.0055.0 | -1X5,-1X6,-8X2,-9X1,-10X1,-11X1 -12X1,-13X1,-14X1,-15X1,-16X1 -16X2,-16X3,-16X4,-16X5,-16X6 -16X7,-16X8,-17X4,-17X2,-17X3 -17X5,-17X6,-24X1,-24X2,-24X3 -24X4,-24X5,-24X6,-25X1,-25X3 -25X5 | Wieland | | |
| 13 | 7 | Wentylator RZF400 z kratka i filtrem RZA4 | RZF400 | -1M1,-2M2,-3M2,-4M2,-5M2,-6M2 -7M2 | ABB | | |
| 14 | 7 | Termostat RZSTS60 0-60stC | RZSTS60 | -1B1,-2B1,-3B1,-4B1,-5B1,-6B1 -7B1 | ABB | | |
| 15 | 7 | S202P-C1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | 2CDS282001R0014 S202P-C1 | -1F4,-2F1,-3F1,-4F3,-5F3,-6F3 -7F3 | ABB | | |
| 16 | 2 | Silnik_pierścieniowy AC-3faz-7przylaczy | | -2M1,-3M1 | | | |
| 17 | 7 | | Kratka Wentylacyjna 250x250mm | -2S1,-4S1,-6S1,-8S1,-10S1,-12S1 -14S1 | | | |
| 18 | 4 | Wyłącznik mocy NF400-SEW 3P 200-400A | NF400-SEW 3P 200-400A | -2Q1,-3Q2,-6Q2,-7Q2 | Mitsubishi Electric | | |
| 19 | 20 | Złącze instalacyjne | 56.197.1055.0 | -3X1,-4X1,-5X1,-6X1,-6X3,-7X1 -8X1 | Wieland | | |
| 20 | 2 | Falownik FR-F740, 160KW | 169833+189879 | -2T1,-3T1 | Mitsubishi Electric | | |
| 21 | 1 | Obudowa IS2 drzwi pełne 2000x1000x400mm+ś | ES2004K | -2U1 | ABB | | |
| 22 | 6 | Panel FR-DU07-IP54 | FR-DU07-IP54 | -2T2,-3T2,-4T2,-5T2,-6T2,-7T2 | Mitsubishi Electric | | |
| 23 | 6 | Inwerter do falowników Ethernet FR-A7N-E1 | FR-A7N-E1 | -2T3,-3T3,-4T3,-5T3,-6T3,-7T3 | Mitsubishi Electric | | |
| 24 | 6 | Płyty montażowa szeroka + prowadnice 200C | EA2180 | -3U2,-5U4,-7U2,-9U2,-11U2,-13U2 | ABB | | |
| 25 | 2 | Wyłącznik mocy NF160-SGV 3P 125-160A | NF160-SGV 3P 125-160A | -4Q2,-5Q2 | Mitsubishi Electric | | |
| 26 | 2 | Falownik FR-F740, 45KW | 158602+169828+189878 | -4T1,-5T1 | Mitsubishi Electric | | |
| 27 | 6 | Obudowa IS2 drzwi pełne 2000x800x400mm+ś | ES2084K | -4U1,-6U1,-8U1,-10U1,-12U1,-14U1 | ABB | | |
| 28 | 4 | AMACONTROL II | AMACONTROL II | -4T4,-5T4,-6T4,-7T4 | KSB | | |

Tabela 3 pt. „Zestawienie Materiałów rozdzielni RT, RP, SP”.

| Nr | Ilość | Nazwa | Numer artykułu | Oznaczenie | Wytwórca | Cena jednostkowa | Cena razem |
|----|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| 29 | 10 | Przełącznik 1CO/16A 250VAC CR-P230AC1 + CF | CR-P230AC1 + CR-PLS_1 | -4K1,-5K1,-6K1,-7K1,-16K1,-16K2 -16K3,-16K4,-16K5,-16K6 | ABB | | |
| 30 | 11 | S201-C2 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | 2CDS251001R0024_S201-C2 | -4F2,-4F1,-5F2,-5F1,-6F2,-6F1 -7F1,-7F2,-16F1,-16F2,-18F1 | ABB | | |
| 31 | 2 | Falownik FR-F740, 185KW | 169834+189879 | -6T1,-7T1 | Mitsubishi Electric | | |
| 32 | 8 | Naped zasowy AUMATIC AC01.2 | Naped zasowy AUMATIC AC01.2 | -8M1,-9M1,-10M1,-11M1,-12M1 -13M1,-14M1,-15M1 | AUMA | | |
| 33 | 8 | MS132-4.0-HKF1-11 Wyłącznik silnikowy | 1SAM350005R1008_MS132-4.0-HKF1-11 | -8F1,-9F1,-10F1,-11F1,-12F1 -13F1,-14F1,-15F1 | ABB | | |
| 34 | 8 | Złącze instalacyjne | 58.503.0055.7 | -8X2,-9X1,-10X1,-11X1,-12X1 -13X1,-14X1,-15X1 | Wieland | | |
| 35 | 17 | S201-C0,5 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | 2CDS251001R0984_S201-C0,5 | -8F2,-9F2,-10F2,-11F2,-12F2 -13F2,-14F2,-15F2,-16F3,-19F1 -20F1,-20F2,-20F3,-20F4,-20F6 -20F5,-20F7 | ABB | | |
| 36 | 59 | Przełącznik 1CO/16A 250VAC CR-P230AC1 + CF | CR-P024AC1 + CR-PLS | -8K1,-8K3,-8K2,-8K4,-8K5,-9K1 -9K2,-9K3,-9K5,-9K4,-10K1,-10K2 -10K3,-10K5,-10K4,-11K1,-11K2 -11K3,-11K5,-11K4,-12K1,-12K2 -12K3,-12K5,-12K4,-13K1,-13K2 -13K3,-13K5,-13K4,-14K1,-14K2 -14K3,-14K5,-14K4,-15K1,-15K3 -15K2,-15K4,-15K5,-16K7,-16K8 -17K2,-26K1,-26K3,-26K2,-26K4 -26K5,-26K6,-26K7,-26K8,-26K9 -26K10,-26K11,-26K12,-26K13 -26K14,-26K16,-26K15 | ABB | | |
| 37 | 3 | Obudowa Mistral65 IP 65 wymiary 235x250x1 | 18L1101A00 | -15U1,-15U2,-15U3 | ABB | | |
| 38 | 6 | Sygnalizator pływakowy MAC-3 25m | MAC-3/25m | -16B1,-16B2,-16B3,-16B4,-16B5 -16B6 | Mikrobest | | |
| 39 | 4 | S201-B6 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | 2CDS251001R0065_S201-B6 | -17F1,-17F3,-17F2,-17F4 | ABB | | |
| 40 | 1 | Gniazda uziemione do montażu w dystrybuc | 5TE6800 | -17X1 | Siemens AG | | |
| 41 | 1 | 3-fazowy przełącznik kolejności i zaniku f | CM-PFS | -17K1 | ABB | | |
| 42 | 1 | Zasilacz buforowy modułowy AD-155B/27,6:5 | AD-155B/27,6:5A | -17G1 | Mean Well | | |
| 43 | 2 | Akumulator ALARMTEC 2x7Ah/12V | 2xALARMTEC 7Ah/12V | -17G3,-17G2 | ALARMTEC | | |
| 44 | 1 | Zasilacz impulsowy 24VDC CP-E-24/2.5 | CP-E-24/2.5 | -17G4 | ABB | | |
| 45 | 1 | FX3U-64MR/DS Kompaktowy sterownik PLC | FX3U-64MR/DS | -18K1 | Mitsubishi Electric | | |
| 46 | 3 | FX2N-16EX-ES/UL Moduł rozszerzeń | 65776 | -19K1,-19K2,-19K3 | Mitsubishi Electric | | |
| 47 | 1 | FX3U-ENET Moduł sieciowy Ethernet | FX3U-ENET | -19K4 | Mitsubishi Electric | | |
| 48 | 3 | FX3U-4AD-ADP Moduł wejść analogowych | FX3U-4AD-ADP | -20K1,-20K2,-20K3 | Mitsubishi Electric | | |
| 49 | 1 | GT2715-STBD Panel Operatorski 15 cali | GT2715-STBD | -20A4 | Mitsubishi Electric | | |
| 50 | 2 | Switch; 8xRJ45, IP31, -25...70°C, 24 VDC | JET-NET-3008 | -20K5,-20K6 | ASTRAADA | | |
| 51 | 1 | GPRS/EDGE Router CONEL ER75I | ER75I | -20A1 | CONEL | | |
| 52 | 1 | Antena GSM/A3k zewnętrzna | Antena GSM/A3k | -20A2 | | | |
| 53 | 9 | Ogranicznik przepięć UZ-2 | UZ-2 | -24F1,-24F3,-24F5,-24F7,-24F9 -24F11,-25F1,-25F3,-25F5 | Aplisens | | |
| 54 | 9 | Złączka bezpiecznikowa | 57.904.5555.0 | -24F2,-24F4,-24F6,-24F8,-24F10 | Wieland | | |

