

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

dla zadania

„Usługi konserwacji klimatyzacji w budynkach podlegających pod RZGW w Warszawie” nr sprawy WA.ROZ.2811.185.2020

CPV:

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli okresowych i konserwacji systemu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i jednostek podległych, w ilościach i lokalizacjach podanych w tabeli poniżej:

lp.	lokalizacja	SERWIS I KONSERWACJA	
		urządzenia klimatyzacji wewnętrzne	Urządzenia klimatyzacji zewnętrzne
1	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	15 szt.	7 szt.
2	Zarząd Zlewni w Dębem	16 szt.	5 szt.
Łącznie:		31 szt.	12 szt.

Proszę o przedstawienie kosztu przeprowadzenia dwóch konserwacji urządzeń ujętych w powyższej tabeli, z uwzględnieniem dojazdu oraz uwzględnienie serwisu awaryjnego 4 urządzeń wraz z dojazdem (w całym okresie trwania umowy).

Serwis awaryjny to wezwanie Wykonawcy w przypadku potrzeby nagłego, awaryjnego przeprowadzenia serwisu urządzenia (dojazd, diagnoza, naprawa). Czas podjęcia interwencji nie może przekroczyć 48 godz. Od momentu zgłoszenia awarii.

Terminy: od dnia podpisania umowy przez okres 12 m-cy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

Miejsce: urządzenia zainstalowane są w n/w lokalizacjach. Koszty dojazdu muszą być już ujęte w oferowanej cenie danego Wykonawcy.

Godziny: w godzinach pracy urzędu między 8.00-16.00 (lub do ustalenia).

Kryterium oceny zapytania ofertowego: 100 % cena

Płatność: każdorazowo po zakończonej usłudze, na podstawie wystawionej faktury.

Podczas okresu trwania umowy może zostać wystawionych max. 8 faktur

(dla RZGW Warszawa – 2x konserwacja; dla ZZ Dębe – 2x konserwacja; dla RZGW lub ZZ – 4x serwis awaryjny).

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym, w celu dopytania o szczegóły urządzeń będących przedmiotem konserwacji lub doszczegółowienia opisu.

Dokładna lokalizacja oraz osoba do kontaktu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa, p. Joanna Macek, tel. 22 587 04 37

Zarząd Zlewni w Dębem - Dębe, 05-140 Serock, p. Łukasz Wójcik, tel. 22 872 30 00