

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Regeneracja 2 szt. przekładni jazdy suwnicy do zamknięć remontowych na Stopniu Wodnym Dębe”.

2. Zakres zamówienia.

Dotyczy prac związanych z remontem 2 szt. przekładni jazdy dźwigu bramowego Stopnia Wodnego Dębe.

- ocena stanu technicznego i stopnia zużycia elementów
- czyszczenie i uszczelnienie przekładni głównej jazdy
- wymiana kalamitek smarowniczych we wszystkich napędach urządzenia
- wymiana smaru w elementach współpracujących
- wymiana oleju przekładniowego

3. Obowiązki Wykonawcy.

- 3.1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie i wyjaśnił ewentualne wątpliwości związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 3.2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z dokumentacją techniczną niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do instalacji będącej przedmiotem zamówienia w celu wykonania wizji lokalnej oraz umożliwi dostęp do dokumentacji technicznej, będącej w posiadaniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia.

5. Termin realizacji robót.

Postulowane terminy realizacji zamówienia: rozpoczęcie **od dnia podpisania umowy**, zakończenie do **30.10.2020r.**

6. Zakończenie robót.

Za zakończenie zadania Zamawiający uważa sporządzenie protokołu odbioru końcowego, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

KIEROWNIK

Tomasz Szymański